

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 19 г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан (МБОУ СОШ № 19 г. Ишимбая МР ИР РБ)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 88 от 19.06.2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» июля 2019 г. по «26» июля 2019 г. проведена плановая проверка. Проверку провел государственный инспектор городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Полев Сергей Александрович в отношении объектов защиты: МБОУ СОШ № 19 г. Ишимбая МР ИР РБ (юридический и фактический адрес: 453211, РБ, г. Ишимбай, ул. М.Гайфуллина, 15).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 19 г. Ишимбая МР ИР РБ Русаковой Натальей Петровной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В течение одного года не проведено уточнение декларации пожарной безопасности, со дня изменения содержащихся в ней сведений (изменено наименование юридического лица)	ч. 3 ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020	
2.	Противопожарные двери не имеют приспособлений для самозакрывания	ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2020	
3.	В части подвала в котором осуществляется хранение горючих материалов не предусмотрены не менее двух окон размерами 0,75x1,2м. с прямыми.	п. 2.3 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 1.12 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	01.07.2020	
4.	В подвальном помещении осуществляется хранение оборудования, мебели и других предметов	Подпункт б) п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2020	
5.	Ширина проходов между рядами кресел в актовом зале менее 0,45м. (фактическая ширина прохода	п. 1.119 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	01.07.2020	